

Ergänzende Bestimmungen

1. Zähler und Rundsteuerempfänger werden durch die Elektra montiert.
2. Der Zählerausenkasten muss mit einem vorbereiteten Platz für die Montage eines Hausanschlusskastens Schurter SKD 160A / DIN00 ausgerüstet sein. HAK Schurter SKD 160A / DIN00 wird durch die Elektra Auw geliefert und montiert.
3. Montagedaten des Zähler – Aussenkasten
Maximale Höhe Oberkant 200 cm
Minimale Höhe Unterkant 60 – 80 cm
4. In Privathäusern und Wohnungen müssen Tumbler und Waschautomaten Spitzengesperrt sein.
5. Steuerdrähte: Polleiter grau
Neutralleiter grau 0
Spitzensperrung grau 1
Boiler Nachtfreigabe grau 2
Boiler Tagfreigabe grau 3
Doppeltarif grau 4
6. Mit der Genehmigung der Installationsanzeige wird nichts darüber ausgesagt, ob die angemeldete Installation in allen Teilen der NIV oder den WV entspricht. Für die vorschriftsgemässe Ausführung ist allein der Installateur verantwortlich.
7. Boiler – Aufladezeiten:
bis 400 Lt. = 4 Std.
über 400 Lt. = nach Absprache mit Elektra Auw
8. Wärmepumpen: Wärmepumpen werden innerhalb 24 Std.
Max. 2 Std. gesperrt.
9. Für Wärmepumpen ist ein separates Gesuch an die Elektra Auw einzureichen. Elektrische Ergänzungsheizungen müssen gegenüber Wärmepumpe verriegelt sein.
10. Für Elektroheizungen ist ein separates Gesuch an die Elektra Auw einzureichen.